

"Утверждаю"



"Утверждаю"



ДЕФЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 003-07/17

"24" июля 2017 г.

г. Екатеринбург

При осмотре оборудования автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления и системы автоматического пожаротушения выявлены дефекты в работе.
Для устранения выявленных дефектов необходима замена следующих запасных частей:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1. Первый подъезд			
1.1	Извещатель пожарный дымовой аналоговый ИП 212-45 с КМЧ	Шт.	4
1.2	Кабель симметричной парной скрутки экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0.5	М.	55
1.3	Аккумуляторная батарея 12в 1,2А/ч	Шт.	8
1.4	Аккумуляторная батарея 12в 7А/ч	Шт.	2
1.5	Аккумуляторная батарея 12в 4,5А/ч	Шт.	1
1.6	ПКЕ-222	Шт.	9
2. Второй подъезд			
2.1	Привод клапана дымоудаления Belimo BF230	Шт.	2
2.2	Извещатель пожарный дымовой аналоговый ИП 212-45 с КМЧ	Шт.	12
2.3	Кабель симметричной парной скрутки экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0.5	М.	170
2.4	Аккумуляторная батарея 12в 7А/ч	Шт.	2
3. Третий подъезд			
3.1	Извещатель пожарный дымовой аналоговый ИП 212-45 с КМЧ	Шт.	4
3.2	Кабель симметричной парной скрутки экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0.5	М.	60
3.3	Аккумуляторная батарея 12в 7А/ч	Шт.	2
4. Четвертый подъезд			
4.1	Привод клапана дымоудаления Belimo BF230	Шт.	2
4.2	Извещатель пожарный дымовой аналоговый ИП 212-45 с КМЧ	Шт.	12
4.3	Кабель симметричной парной скрутки экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0.5	М.	170
4.4	Аккумуляторная батарея 12в 7А/ч	Шт.	2
5. Пятый подъезд			
5.1	Привод клапана дымоудаления Belimo BF230	Шт.	1
5.2	Извещатель пожарный дымовой аналоговый ИП 212-45 с КМЧ	Шт.	6
5.3	Кабель симметричной парной скрутки экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0.5	М.	130
5.4	Аккумуляторная батарея 12в 7А/ч	Шт.	2
6. Шестой подъезд			

6.1	Привод клапана дымоудаления Belimo BF230	Шт.	1
6.2	Извещатель пожарный дымовой аналоговый ИП 212-45 с КМЧ	Шт.	6
6.3	Кабель симметричной парной скрутки экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0.5	М.	95
6.4	Аккумуляторная батарея 12в 7А/ч	Шт.	3
7. Седьмой подъезд			
7.1	Извещатель пожарный дымовой аналоговый ИП 212-45 с КМЧ	Шт.	2
7.2	Кабель симметричной парной скрутки экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0.5	М.	30
7.3	Аккумуляторная батарея 12в 7А/ч	Шт.	2
8. -1 этаж паркинга			
8.1	1-й пожарный отсек:		
	Извещатель пожарный тепловой аналоговый ИП 101-1А-А3	Шт.	56
	Извещатель пожарный дымовой аналоговый ИП 212-45 с КМЧ	Шт.	12
	Колонка оповещения о пожаре	Шт.	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513	Шт.	7
	ПКЕ-222	Шт.	12
	Привод клапана дымоудаления VKT GNA3261E	Шт.	4
	Привод клапана дымоудаления BLF230VK	Шт.	2
	Кабель симметричной парной скрутки экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*1	М.	153
	Шит автоматики дымоудаления	Шт.	1
8.2	2-й пожарный отсек:		
	Извещатель пожарный тепловой аналоговый ИП 101-1А-А3	Шт.	65
	Извещатель пожарный дымовой аналоговый ИП 212-45 с КМЧ	Шт.	28
	Колонка оповещения о пожаре	Шт.	8
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513	Шт.	5
	ПКЕ-222	Шт.	9
	Привод клапана дымоудаления VKT GNA3261E	Шт.	4
	Привод клапана дымоудаления BLF230VK	Шт.	3
	Кабель симметричной парной скрутки экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*1	М.	211
	Шит автоматики дымоудаления	Шт.	1
	Привод клапана дымоудаления GGA 326.1E	Шт.	3
8.3	3-й пожарный отсек:		
	Извещатель пожарный тепловой аналоговый ИП 101-1А-А3	Шт.	40
	Извещатель пожарный дымовой аналоговый ИП 212-45 с КМЧ	Шт.	25
	Колонка оповещения о пожаре	Шт.	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513	Шт.	8
	ПКЕ-222	Шт.	7
	Привод клапана дымоудаления VKT GNA3261E	Шт.	3
	Привод клапана дымоудаления BLF230VK	Шт.	2
	Привод клапана дымоудаления VKT GNA3261E на спуске в паркинг	Шт.	4
	Привод клапана дымоудаления GGA 326.1E	Шт.	1
	Кабель симметричной парной скрутки экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*1	М.	171
	Шит автоматики дымоудаления	Шт.	1
	Шит автоматики пожаротушения (необходим ремонт):		
	- Шкаф управления насосом-жокеем ШУЖН-4А	Шт.	2
	-Шкаф автоматики управления задвижкой ШАУЗ 2	Шт.	3
	-Шкаф адресный базовый автономный ШАБ-А-02	Шт.	1
	-Выносное информационное табло ШАУЗ-2Т	Шт.	3
	Электро задвижка Bernard 0A6	Шт.	3
9. -2 этаж паркинга			
9.1	1-й пожарный отсек		
	Извещатель пожарный тепловой аналоговый ИП 101-1А-А3	Шт.	57
	Извещатель пожарный дымовой аналоговый ИП 212-45 с КМЧ	Шт.	10

	Колонка оповещения о пожаре	Шт.	4
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513	Шт.	2
	ПКЕ-222	Шт.	5
	Привод клапана дымоудаления VKT GNA3261E	Шт.	3
	Привод клапана дымоудаления BLF230VK	Шт.	1
	Кабель симметричной парной скрутки экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*1	М.	132
9.2	2-й пожарный отсек		
	Извещатель пожарный тепловой аналоговый ИП 101-1А-А3	Шт.	84
	Извещатель пожарный дымовой аналоговый ИП 212-45 с КМЧ	Шт.	9
	Колонка оповещения о пожаре	Шт.	6
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513	Шт.	3
	ПКЕ-222	Шт.	7
	Привод клапана дымоудаления VKT GNA3261E	Шт.	2
	Привод клапана дымоудаления BLF230VK	Шт.	1
	Кабель симметричной парной скрутки экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*1	М.	173
9.3	3-й пожарный отсек		
	Извещатель пожарный тепловой аналоговый ИП 101-1А-А3	Шт.	60
	Извещатель пожарный дымовой аналоговый ИП 212-45 с КМЧ	Шт.	16
	Колонка оповещения о пожаре	Шт.	4
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513	Шт.	2
	ПКЕ-222	Шт.	6
	Привод клапана дымоудаления VKT GNA3261E	Шт.	3
	Привод клапана дымоудаления BLF230VK	Шт.	1
	Кабель симметричной парной скрутки экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*1	М.	140